



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению технического обслуживания компрессорного оборудования газоразделительной установки азота ООО «АНГК».

Настоящее Техническое задание определяет требования к проведению работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования газоразделительной установки азота ООО «АНГК».

1. Технические требования к выполнению работ:

- 1.1 Работы по техническому обслуживанию компрессорного оборудования газоразделительной установки азота, проводить в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановления Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 № 60 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов».
- 1.2 Выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорного оборудования, должно производиться в строгом соответствии с НТД РФ.
- 1.3 Все инструменты, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты (декларации) соответствия, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
- 1.4 Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов, в том числе ГОСТ, СН и П, Сан П и Н, ТУ и иным документам, регламентирующим качество работ.
- 1.5 Действия по устранению дефектов осуществляются силами и за счет Заказчика непосредственно по месту производства работ.
- 1.6 По итогам проведенных работ Исполнитель представляет Заказчику заключения (акты, протоколы) по техническому обслуживанию компрессорного оборудования, а также производит записи в паспортах на компрессора.
- 1.7 Поставка материалов и оборудования осуществляется силами Исполнителя.

2. Срок выполнения:

- 2.1 Период – июнь - сентябрь 2021 года.

3. Требования к Участнику.

Участник должен:

- 3.1 Иметь лицензию на деятельность по проведению технического обслуживания компрессорного оборудования, допуск к определенному виду и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность ОПО.

- 3.2 Иметь опыт выполнения аналогичных работ.
- 3.3 Своими силами и средствами выполнить работы по техническому обслуживанию компрессорного оборудования.
- 3.4 Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией.
- 3.5 Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые).
- 3.6 Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.
- 3.7 Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.
- 3.8 Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами.
- 3.9 Не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства и на его имущество не должен быть наложен арест.

4. Перечень оборудования

Приложение 1

№ п/п	Наименование оборудования	Серийный №	Дата выпуска	Производитель оборудования	Наименование технического обслуживания
1	Компрессор GA200-13FF	AIF120727	14.05.2007 г.	«Atlas Copco Airpower n.v.», Бельгия	ТО-8000
2	Компрессор GA200-13FF	AIF120729	26.04.2007 г.	«Atlas Copco Airpower n.v.», Бельгия	ТО-8000

Подготовил:

Инженер-механик ОГМ



С.М. Перцев

Согласовано:

Начальник ОГМ



Н.Б. Нисуев

Главный механик



И.Л. Плешивцев

Технический директор

А.А. Базанов